

Zielwerte Soll-Ist-Vergleich

	Sollwerte in mg/l	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CSB	28	22	22	26	21	19	18	17	18	17
Pges	0,5	0,48	0,39	0,35	0,33	0,21	0,14	0,21	0,11	0,12
NH4-N	1	0,42	0,56	0,65	1,14	2,41	2,62	0,86	1,22	1,09
Nges,anorg.	9	8,7	10	8,1	6,4	7,6	8,6	7,9	7,5	7,9
Abfilt. Stoffe	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3

